

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 30.06.2026 09:03:36  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

*Теоретические основы пожарной безопасности, 3 семестр*

Код, направление подготовки	20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)	Охрана труда и промышленная безопасность
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Безопасности жизнедеятельности
Выпускающая кафедра	Безопасности жизнедеятельности

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	1.Какое подразделения из перечисленных не относятся к органам государственного пожарного надзора:	а) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата б) Структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности в) Подразделения противопожарной службы, созданные в организациях независимо от формы собственности	Низкий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	2.Какой вес должны иметь передвижные огнетушители: кг	а) Не менее 15 кг, но не более 200 кг б) Не менее 20 кг, но не более 400 кг в) Не менее 30 кг, но не более 500	Высокий уровень сложности

<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>3. В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей при пожаре?</p>	<p>а) если этажность здания 5 этажей и более; б) при одновременном нахождении на этаже более 50 человек; в) в общественных зданиях и зданиях с круглосуточным пребыванием людей; г) при одновременном нахождении на этаже более 10 человек.</p>	<p>Низкий уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>4. Какие требования предъявляются к запорам на дверях эвакуационных выходов?</p>	<p>а) двери должны быть закрыты на замок, на дверях должна быть размещена информация о месте хранения ключей; б) двери не должны закрываться на какие-либо запоры; в) запоры на дверях должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа; г) на усмотрение работодателя.</p>	<p>Высокий уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>5. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения:</p>	<p>а) В установленные сроки б) Не реже одного раза в месяц в) Не реже одного раза в год Г) Не реже одного раза в 6 месяцев</p>	<p>Высокий уровень сложности</p>

<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>6.В течение какого времени кабели и провода систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара:</p>	<p>а) Время зависит от типа систем противопожарной защиты б) В течение одного часа в) В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону</p>	<p>Низкий уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>7.Какие лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре не относятся к незадымляемым лестничным клеткам:</p>	<p>а) Лестничные клетки с естественным освещением через открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже б) Лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам в) Лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре</p>	<p>Низкий уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>8.Показатель оценки способности дизельного топлива к самовоспламенению называется ...</p>	<p>А) Октановым числом Б) Цетановым числом В) Калильным числом Г) Скоростью сгорания</p>	<p>Высокий уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3</p>	<p>9.Какой лесной пожар из указанных подлежит учёту:</p>	<p>А) возникший из-за извержения вулкана Б) возникший из-за горения мусора на свалке</p>	<p>Низкий уровень сложности</p>

		<p>В) ограниченный территорией, относящейся к частной собственности</p> <p>Г) Пожары под линиями электропередач (лесных массивов, строений, нефтепроводов и газопроводов), происшедших по вине посторонних лиц и организаций</p>	
<p>ОПК-2.1</p> <p>ОПК-2.2</p> <p>ОПК-2.3</p>	<p>10. Выберите правильное утверждение.</p> <p>1. Пожары, происшедшие в зданиях энергетических предприятий, арендуемых сторонними организациями, расследуются комиссией, создаваемой арендаторами.</p> <p>2. Обязательной частью акта расследования пожара на объекте энергетики являются мероприятия, направленные на предотвращение аналогичных пожаров.</p>	<p>А) верно только 1</p> <p>Б) верно только 2</p> <p>В) оба верны</p> <p>Г) оба не верны</p>	<p>Высокий уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1</p> <p>ОПК-2.2</p> <p>ОПК-2.3</p>	<p>11. Что не относится к классам пожарной безопасности для строительных конструкций:</p>	<p>а) Пожароопасные</p> <p>б) Сильнопожароопасные</p> <p>в) Умереннопожароопасные</p> <p>г) мелкопожароопасные</p> <p>д) Крупнопожароопасные</p> <p>е) Малопожароопасные</p> <p>ж) Непожароопасные</p>	<p>Средний уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1</p> <p>ОПК-2.2</p> <p>ОПК-2.3</p>	<p>12. Состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется...</p>		<p>Средний уровень сложности</p>
<p>ОПК-2.1</p> <p>ОПК-2.2</p> <p>ОПК-2.3</p>	<p>13. Каким федеральным законом определяются права и обязанности должностных лиц, организаций в области</p>		<p>Средний уровень сложности</p>

	пожарной безопасности?		
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	14.Какие существуют стадии осмотра места происшествия	А)подготовительная, статический осмотр, динамический осмотр, заключительная Б)технический осмотр В)оформление документов	Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	15.Порядком работы двигателя внутреннего сгорания называется ...	А) Последовательность чередования тактов в каждом цилиндре. Б) Своевременное заполнение цилиндров горючей смесью и ее воспламенение. В) Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах. Г) Своевременное воспламенение рабочей смеси в каждом цилиндре.	Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	16.Что понимается под понятием «очаг пожара»		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	17.Выгорание копоти свидетельствует		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	18.К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с температурой вспышки более 28° С.		Средний уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	19.При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение.		Высокий уровень сложности
ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3	20.На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор.		Средний уровень сложности